

Broager Vandværk Amba
Dyntvej 35
6310 Broager
Att.: Claus Nederby-Hansen

Rapportnr.: AR-25-CG-25090364-01
Batchnr.: EUDKVE-25090364
Kundenr.: CA0013835
Modt. dato: 10.10.2025
Valideringskode: CB65EA6BB3

Analyserapport

Prøvested:	Broager Vandværk - Ledningsnet - 115920 - / 4507000199						
Udtagningsadresse:	Klør-Fire 12A, 6310 Broager						
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol						
Prøveudtagning:	10.10.2025 kl. 12:48						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		P8KY				
Analyseperiode:	10.10.2025 - 21.10.2025						
Prøvemærke:	Prøvehane ved vandmåler /indgang på adressen						
Lab prøvenr:	835-2025-81552075	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	81553203				*		A
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22°C	130	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0,15
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskyllning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Broager Vandværk Amba, Broager Vandværk, Dyntvej 35, 6310 Broager
Sønderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand + spildevand, Miljødelingen, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg

21.10.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
□): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.